



Dodavatelé OMV na čerpacích stanicích – Příručka bezpečnosti pro externí společnosti

Postupy HSSE pro čerpací stanice během stavebních prací

Obsah

1.	Cíle.....	4
2.	Všeobecné informace.....	5
3.	Dodržování právních předpisů a ostatních nařízení.....	6
4.	Zóny s nebezpečím výbuchu.....	6
5.	Oblast výkonu stavebních/a údržbových prací.....	6
6.	Udělování povolení.....	6
7.	Vysoce rizikové činnosti.....	7
8.	Práce v zónách s nebezpečím výbuchu nebo v jejich blízkosti.....	8
9.	Práce s rizikem v zónách vznícení.....	8
10.	Bezpečnostní opatření.....	9
11.	Koordinace prací a několika dodavatelů na staveništi.....	10
12.	Stroje a zařízení s elektrickými nebo spalovacími motory.....	10
13.	Bariéry.....	11
14.	Používání bezpečnostních instalací, zařízení, materiálů a nástrojů....	11
15.	Práce v omezených prostorech.....	11
16.	Nebezpečné látky.....	12
17.	Jeřáby, rypadla a stavební stroje.....	12
18.	Elektrické systémy.....	12
19.	Výkopové práce.....	13
20.	Ochrana proti pádům.....	13
21.	Bourací práce.....	14
22.	Ochrana životního prostředí, údržba vodních zdrojů, hluk.....	14
23.	Alkohol, drogy, výbušné materiály a kouření	14
24.	Zodpovědnost.....	15
25.	Zdraví, pracovní podmínky a ochrana zaměstnanců.....	15
26.	Připravenost na nouzové situace.....	15

27.	Nehody/hlášení o nehodách/média.....	16
28.	Parkování v prostorách staveniště/čerpací stanice.....	16
29.	Provizorní konstrukce, budovy a stavební přívěsné vozíky.....	16
30.	Osobní ochranné prostředky.....	17
31.	Posuzování rizik.....	17
32.	Pořádek a čistota.....	17
33.	Ochrana veřejného a sousedícího majetku.....	18
34.	Komunikace.....	18
35.	Likvidace odpadu.....	18

Bezpečnostní směrnice pro Dodavatele

1. S touto směrnicí musí být seznámeni a musí je dodržovat všichni dodavatelé, kteří poskytují služby společnosti, včetně jejich subdodavatelů a zaměstnanců. Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby byli všichni jejich zaměstnanci odpovídajícím způsobem instruováni.

2. Dodavatel odpovídá za zabezpečení, aby tyto požadavky dodržovali všichni zaměstnanci. Dodavatel pro tento účel tímto souhlasí, že bude vést registr, ve kterém budou uvedeni všichni zaměstnanci pracující na staveništi spolu s daty instruování. Každý zaměstnanec je povinen svým podpisem potvrdit, že byl instruován.

1. Cíle

1.1. Tento dokument vychází z Principů HSSE společnosti OMV (červenec 2016).

Dlouhodobý úspěch společnosti OMV závisí na naší schopnosti neustále zlepšovat kvalitu našich činností za současné ochrany života lidí, životního prostředí, našich zařízení a dobré pověsti naší společnosti. Zdraví, bezpečnost, ochrana a životní prostředí (HSSE) jsou nedílnou součástí našich obchodních provozů.

Naše vize „NULOVÁ škoda – ŽÁDNÉ ztráty“ (ZERO harm – NO losses) předurčuje nejen naše aktivity, ale i naše chování a naše rozhodnutí.

Vedoucí postavení a soulad

- ▶ Neseme zodpovědnost za naše systémy, produkty, služby a aktivity.
- ▶ Prokazujeme svoji angažovanost a vedoucí postavení na všech organizačních úrovních.
- ▶ Od našich zaměstnanců, partnerů a dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat tyto politiky i náš systém řízení.
- ▶ Nabízíme produkty, výrobky a služby, které uspokojují potřeby našich zákazníků a splňují příslušné zákonné a regulační požadavky, přičemž zároveň zvyšujeme spokojenost našich zákazníků.
- ▶ Dodržujeme všechny příslušné místní zákony a interní předpisy Skupiny OMV, a to všude, kde působíme.

Řízení výkonů a rizika

- ▶ Zdokonalujeme zručnosti našich zaměstnanců v oblasti HSSE.
- ▶ Definujeme konkrétní cíle, přijímáme opatření a porovnáváme námi dosahovaný pokrok prostřednictvím neustále se zvyšujících výkonů.
- ▶ Identifikujeme nebezpečí a rizika tak, abychom dokázali zvládat rizika, případně je snižovat na přijatelnou úroveň.

Naše zaměření

- ▶ Věnujeme pozornost otázkám zdraví našich zaměstnanců prostřednictvím zlepšování pracovních podmínek, programů zdravotní péče a zdravotnických služeb.
- ▶ Zabezpečujeme bezpečnost pracovišť a procesů pro životní prostředí a každého, kdo by mohl být ovlivněn naší činností.
- ▶ Zapojujeme se do aktivního dialogu se zainteresovanými stranami a řídíme dopad našich činností na společnost a související rizika.
- ▶ Minimalizujeme naše vlivy na životní prostředí předcházením vzniku emisí nebo jejich snižováním a efektivním využíváním energetických a přírodních zdrojů.
- ▶ Chráníme se před trestnou činností, geopolitickými hrozbami a hospodářskou trestnou činností.
- ▶ V případě incidentů, které by mohly představovat hrozbu pro naši společnost, saháme po opatřeních zaměřených na stabilizaci společnosti a krizové řízení.

- 1.2. Společnost se zavázala zajišťovat zdraví a bezpečnost našich dodavatelů, zákazníků a zaměstnanců, jakož i chránit životní prostředí, majetek společnosti a hospodářský úspěch společnosti.
- 1.3. Díky vynikajícímu vedení a vhodně školeným zaměstnancům, kteří se cítí být osobně odpovědní, je možné předcházet vzniku ztrát a chránit zdraví a životní prostředí.

2. Všeobecné informace

- 2.1. Minimální požadavky stanovené v tomto dokumentu platí pro všechny dodavatele, kteří pracují na čerpacích stanicích společnosti. Pokud jsou místní požadavky přísnější, mají přednost.
- 2.2. Kromě odborných znalostí a kvalifikací musí být dodavatelé seznámeni s nejvýznamnějšími nebezpečími a riziky paliva/tekutého plynu a nést za ně odpovědnost.
- 2.3. Dodržujte dopravně-bezpečnostní předpisy při skladování, přepravě a používání nebezpečných látek a manipulaci s nimi.
- 2.4. Dodavatel je povinen využívat adekvátní počet zaměstnanců, aby se zabezpečil bezpečný výkon prací.
- 2.5. Ropné výrobky se skladují, tankují, přepravují a manipuluje se s nimi na čerpacích stanicích. Kromě obecných bezpečnostních rizik existují i konkrétní nebezpečí, která mají vliv jak na lidi, tak i na životní prostředí u provozovaných čerpacích stanic, včetně těch, jejichž původcem jsou třetí strany bez jakýchkoliv odborných znalostí.
- 2.6. V souvislosti s vlastním chováním a jednáním musí každý zainteresovaný vzít v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchů i nebezpečí, které by mohly mít dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Důležité je také zajistit, aby se stejně chovali i ostatní.
- 2.7. Přijměte všechna potřebná preventivní opatření, aby se předešlo vzniku škod a zdržte se čehokoliv, co by mohlo způsobit újmu.
- 2.8. **Kvalifikace zaměstnanců a kontrolorů**
Strana, která je třetí stranou, tímto souhlasí, že pro účely plnění smlouvy vyčlení pouze takové zaměstnance, kteří budou mít potřebnou kvalifikaci (dovednosti, zkušenosti a znalosti), a že zajistí, aby byl nad nimi vhodným způsobem vykonáván dohled.
- 2.9. **Využívání subdodavatelů**
Smluvní zadávání prací subdodavatelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně zakázáno.
V případě využívání subdodavatelů je dodavatel povinen zajistit splnění i závazků vyplývajících z tohoto dokumentu.
Společnost je po udělení souhlasu uvedeného výše povinna přistupovat k zaměstnancům subdodavatele ve všech záležitostech HSSE jako k zaměstnancům dodavatele. Dodavatel plně odpovídá za jednání a opomenutí svého subdodavatele v rámci jeho vztahu se společností.

2.10. Povinnost získat informace

Před započítím práce na staveništi je společnost, která je třetí stranou a odpovídá za výkon prací, povinna získat informace o situaci na čerpací stanici a odpovídajícím způsobem informovat určené zaměstnance. Především je povinna objasnit, zda se mají práce provádět na místech nebo v blízkosti míst vystavených riziku výbuchu. Manažer čerpací stanice, popřípadě jeho zástupce, odpovídající za provoz čerpací stanice musí být každý den informován o čase začátku a skončení výkonu prací. Manažer nebo jeho zástupce by měl také být informován o jakýchkoliv konkrétních nebezpečích a bezpečnostních opatřeních.

2.11. Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen dodržovat všechny normy a specifikace společnosti. Dodavatel odpovídá za získání a udržování v platnosti jakýchkoliv povolení, souhlasů a jakýchkoli požadavků v rámci jeho oblasti odpovědnosti. Veškeré práce musí provádět výhradně vhodně školení, a v případě potřeby, příslušně certifikovaní zaměstnanci.

3. Dodržování právních předpisů a ostatních nařízení

- 3.1. Všechny práce prováděné na čerpací stanici musí být v souladu s právními předpisy i předpisy pro prevenci nehod a směrnicemi OMV.
- 3.2. Pokud má být čerpací stanice v provozu i navzdory stavebním nebo montážním pracím, je nutný zvláštní souhlas od společnosti OMV.
- 3.3. Nastavováním, údržbou, obsluhováním nebo čištěním systémů nebo jejich částí mohou být pověřovány výlučně specializované společnosti.

4. Zóny s nebezpečím výbuchu

- 4.1. Zóny s nebezpečím výbuchu jsou oblasti vystavené riziku výbuchu, kde mohou vznikat nebezpečné výbušné atmosféry z důvodu směšování paliva a par se vzduchem v důsledku místních poměrů na staveništi.

5. Oblast výkonu stavebních/údržbových prací

- 5.1. Celá oblast výstavby v rámci čerpací stanice se považuje za zakázané pásmo, s výjimkou takových prostorů a budov, které určí stavbyvedoucí. Celá oblast realizace výstavby/údržby musí být adekvátně uzavřena a označena za takovou oblast (pomocí plastových nebo kovových zábran s minimální výškou 1 m v případě údržbových prací, 1,8 metru pokud se jedná o staveniště). Kromě toho lze použít i jiné bariéry jako bezpečnostní kužely, řetězy, výstražné pásy (vytyčovací pásy). Dodavatel musí poskytnout vhodné a adekvátní hasicí a nouzová zařízení a zařízení na poskytnutí první pomoci. Dodavatel musí dát každému, kdo bude pracovat na staveništi, pokyny ohledně správného používání takových zařízení. Zařízení musí být nepřetržitě dostupná a místo, kde budou uložena, musí být jasně vyznačeno.

- 5.2. Požáry způsobené palivem musí být hašeny výlučně pomocí hasicího přístroje vhodné třídy určeného k hašení požárů.

6. Udělování povolení

- 6.1. Společnost vydá povolení k zahájení prací pouze v případě, že byla provedena následující opatření:
Před zahájením jakékoliv práce, která není rutinní a která by mohla být spojena se zvýšeným bezpečnostním rizikem, je třeba zhodnotit rizika. Provozní pokyny, pracovní pokyny atd. musí být vypracovány na základě posouzení rizik.
- 6.2. **Opatření na prevenci nehod (stavební deník)**
Aby se předešlo vzniku zjištěných bezpečnostních rizik, je třeba stanovit a zaznamenat do stavebního deníku podrobná bezpečnostní opatření. Všichni zaměstnanci musí být instruováni ohledně bezpečnostních opatření stanovených v bezpečnostním dokladu a bezpečnostních opatření konkrétně určených pro staveniště. Každý zaměstnanec musí svým podpisem potvrdit, že pokyn dostal a porozuměl mu.
Seznam podpisů je nedílnou součástí stavebního deníku vedeného na denní bázi.
- 6.3. **Informační setkání**
Na informativním setkání bude dodavatelův bezpečnostní referent informovat všechny zaměstnance, kteří byli přiděleni na staveniště (včetně zaměstnanců poskytnutých subdodavateli), o bezpečnostních aspektech týkajících se provozů. To platí zejména v případě změn pracovních zadání/postupů.
- 6.4. Dodavatel musí být před zahájením prací na staveništi obeznámen s konkrétními podmínkami daného místa.

7. Vysoce rizikové aktivity

- 7.1. K vysoce rizikovým aktivitám patří zejména práce spojená s nebezpečím vznícení, práce v omezených prostorech (nádržích) a práce na místech s rizikem pádu. Pro tyto činnosti platí konkrétní bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod, které musí být přísně dodržovány.
- 7.2. Práce prováděné na zařízeních používaných na skladování a výdej hořlavých kapalin musí realizovat pouze specializované společnosti, a to výhradně v souladu s příslušnými předpisy.

7.3. Zdroje nebezpečí

Zvláštní preventivní opatření je třeba přijmout v souvislosti se zdroji nebezpečí, které mohou způsobit výbuchy, požáry a nehody, nebo jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Zdroje nebezpečí vyžadují zvláštní bezpečnostní preventivní opatření a povědomí v této oblasti. Dodavatel je proto povinen zaručit, aby byla všechna zařízení a nástroje, které používá, a všechna opatření a postupy, které uplatňuje, jakož i všechny jeho kontrolní metody plně kompatibilní se zákony a předpisy týkajícími se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Příklady: Jeřáby, bourací práce, výbava nádrží, plynovody, tankovací zařízení, elektrické systémy a instalace, podzemní dodávací potrubí, výkopové práce, jiskření, spalovací motory, pokrývačské práce, lešení a žebříky, provizorní budovy, práce v omezených prostorech, azbest, uhlovodíky, hluk.

Odpojte palivová čerpadla, katodové ochrany, elektrické systémy a čerpadla a zabezpečte je proti náhodnému opětovnému spojení. Je to zvláště důležité při výkonu údržbových prací.

8. Práce v zónách s nebezpečím výbuchu nebo v jejich blízkosti

8.1. Zóny s nebezpečím výbuchu se mohou vyskytovat vždy tam, kde se skládají, přepravují nebo čerpají hořlavé látky v kapalném nebo plynném skupenství.

8.2. Jde o přilehlé zóny, jako jsou zóny s potenciálem vznícení plynných směsí v zónách s nebezpečím výbuchu v důsledku prací, při kterých vznikají jiskry. Je nutné poznamenat, že k tomu může docházet i v důsledku létajících jisker při pracích probíhajících ve větší vzdálenosti nebo vznícení plynu, který se mohl nashromáždit v prostorách nacházejících se ve větší vzdálenosti.

8.3. Práce s rizikem vznícení

K pracím, při kterých mohou vznikat zápalné jiskry, patří:

- ▶ Odřezávání (broušení úhlovou bruskou), řezání
- ▶ Svařování, zpracování za tepla
- ▶ Používání ohně, otevřených plamenů, žhavých materiálů
- ▶ Práce s nástroji, které nejsou nízce zápalné nebo stroji, které nejsou odolné vůči výbuchům
- ▶ Foukání do rezavé oceli v kombinaci se stopami hliníku, magnézia nebo síry

Upozorňujeme, že jiskry mohou vznikat i při práci s hliníkovými prvky a v důsledku statické elektřiny.

Takové práce jsou zpravidla zakázány v oblastech, které se nacházejí blízko zón s nebezpečím výbuchu. Pokud jsou však takové práce potřebné, je třeba získat pro výkon takových prací, ve kterých jsou uvedena potřebná bezpečnostní opatření. To platí i pro specializované společnosti.

8.4. Průlezy a plnicí šachty

Průlezy a plnicí šachty představují nebezpečí pocházející z plynu a výparů. Před zahájením prací změřte koncentraci plynu.

Výsledky takových měření mohou vyžadovat provedení dalších opatření, jako je umělé větrání, ochrana dýchání a používání nejiskřivého nářadí.

Během realizace prací provádějte na nepřetržité monitorování koncentrace výbušných látek.

Na místě výkonu prací zabezpečte vhodné hasicí přístroje.

9. Práce s rizikem vznícení

- 9.1. Práce s rizikem vznícení začněte provádět až po vydání povolení, ve kterém budou písemně uvedena jednotlivá rizika, jakož i schválená bezpečnostní preventivní opatření.
- 9.2. Toto povolení musí vydat odpovědný odborník. Odborník je osoba, která zná nebezpečí na čerpacích stanicích, potřebná bezpečnostní preventivní opatření a příslušná pravidla chování při práci s rizikem vznícení.
- 9.3. Dodavatel je povinen zaškolit zaměstnance pracující na staveništi, aby přijali nezbytná bezpečnostní opatření a zajistit jejich provedení.
- 9.4. Společnost a provozovatel čerpací stanice musí být vždy plně informováni o čase, trvání a rozsahu prací. Dodavatel musí každý den informovat provozovatele čerpací stanice a/nebo společnost o postupu prací, jakémkoliv přerušení a termínech dokončení prací. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo vzniku bezprostředního nebezpečí může provozovatel čerpací stanice a/nebo společnost práce zastavit.

10. Bezpečnostní opatření

- 10.1. K bezpečnostním opatřením, která mají být provedena při pracích s rizikem vznícení, patří:
 - ▶ Zavření čerpacích stanic
 - ▶ Zákaz plnění nádrží
 - ▶ Konzistentní monitorování úrovně koncentrace plynu v pracovní oblasti
 - ▶ Odpojení elektrických systémů a jejich zabezpečení před náhodným opětovným spojením
 - ▶ Používání nejiskřivých zařízení odolných vůči tlaku při výbuchu
 - ▶ Opatření na ochranu před elektrostatickým výbojem (např. oděv, zemnění)
 - ▶ Opatření zaměřené na větrání
 - ▶ Plynové bariéry
 - ▶ Bezpečně zapečetěné poklopy vstupu do šachet a poklopy odlučovačů paliva, nádrže na dešťovou vodu, odvodňovací příkopy, suterénní okna atd.
 - ▶ Opatření zaměřená na stínění pro účely ochrany před létajícími jiskrami při svařování, hoření, broušení úhlovou brusku, řezání spár (např. vozovky) atd

- 10.2. Uzavřete a označte pracovní stanice rozestavením nebo připevněním výstražných značek. Při práci v šachtách nebo na místech silničního provozu jsou zapotřebí zřetelně označené bariéry.
- 10.3. V noci a při špatné viditelnosti je potřeba používat další výstražná světla. Pokud se výstražná světla používají na místech s rizikem výbuchu nebo v jejich blízkosti, musí být odolná proti výbuchu.
- 10.4. Požáry způsobené palivem haste výlučně pomocí schválených hasicích přístrojů.

11. Koordinace prací několika dodavatelů na staveništi

- 11.1. V případě naplnění legislativních požadavků na staveništi, společnost jmenuje koordinátora pro bezpečnost. Každý, kdo se nachází na čerpací stanici, musí dodržovat pokyny koordinátora pro bezpečnost v rozsahu, v jakém se týkají BOZP a ochrany životního prostředí. Takové právo vydávat pokyny zahrnuje také zákaz jakýchkoliv aktivit a vykázaní lidí z čerpací stanice.
- 11.2. Aby se předešlo vzájemnému vystavení nebezpečí, dodavatelé jsou povinni se ohlásit před zahájením prací u koordinátora pro bezpečnost.
- 11.3. Po dokončení prací se dodavatelé musí přesvědčit, zda jsou všechna opatření na obnovu provozu čerpací stanice, v souladu se všemi příslušnými zákony, směrnicemi, nařízeními a úředními příkazy a zda provedené práce nepředstavují pro provoz čerpací stanice riziko.
- 11.4. Po dokončení prací musí dodavatelé neprodleně informovat společnost o dokončení objednávky.

12. Stroje a zařízení s elektrickými nebo spalovacími motory

- 12.1. Stroje a zařízení s elektrickými nebo spalovacími motory lze používat v oblastech s nebezpečím výbuchu pouze v případě, že byly schváleny pro příslušné oblasti.
- 12.2. Zařízení provozovaná bez dohledu, jako jsou odvodňovací čerpadla, musí být zřetelně označena nápisem, na kterém bude uvedeno, že motor musí být vypnutý.
- 12.3. Místo a způsob skladování paliva a maziv musí být dohodnut se stavbyvedoucím, a pokud je to vhodné, s provozovatelem čerpací stanice. Skladujte je tak, aby nemohly vzniknout žádné obavy ohledně kontaminace půdy nebo znečištění vody. V souvislosti se skladováním, které podléhá zvláštní oznamovací povinnosti nebo vyžaduje povolení, se prosím seznamte s příslušnými zákony a předpisy.
- 12.4. Řídit vozidla povolte pouze vhodně zaškoleným a kvalifikovaným řidičům.
- 12.5. Vozidla a motocykly parkujte pouze na určených místech.
- 12.6. Používejte pouze stroje a zařízení, které prošly kontrolou a pro které byla vydána certifikační značka.

13. Bariéry

- 13.1. Dodavatel provede vhodná opatření s cílem zajistit, aby staveniště nepředstavovalo žádné riziko pro chodce ani vozidla v prostorách staveniště ani mimo něj.
- 13.2. Vhodná opatření obecně zahrnují bariéry a osvětlení (oplocení staveniště se vstupními a únikovými dveřmi, označení).

14. Používání bezpečnostních instalací, zařízení, materiálů a nástrojů

- 14.1. Dodavatel tímto potvrzuje, že bude používat a instalovat pouze zařízení, přístroje, materiály a nástroje, které odpovídají předpisům pro ochranu zdraví a bezpečnost, předcházení nehod a ochranu životního prostředí, a že bude dodržovat obecně přijatá bezpečnostní pravidla. Dodavatel rovněž potvrzuje, že s nimi bude manipulovat tak, aby nikoho neohrozily ani nezranily.
- 14.2. Používejte výlučně instalace, přístroje a nástroje s certifikační značkou. To platí zejména pro žebříky. Bez ohledu na výše uvedené, před každým použitím zkontrolujte, zda žebříky nejsou poškozeny.
- 14.3. **Žebříky**
Žebříky jsou povoleny pouze na krátkodobé použití a při lehkých pracích. Na delší práce nebo při pracích, kde jsou potřeba obě ruce, používejte lešení nebo výškové pracovní plošiny. Je třeba přísně dodržovat příslušné předpisy pro prevenci nehod. Především nikdy nepřekračujte maximální povolenou výšku.
- 14.4. **Lešení, mobilní lešenářské věže a výškové pracovní plošiny**
Lešení, mobilní lešenářské věže a výškové pracovní plošiny dejte do bezpečné polohy a proveďte opatření proti náhodnému sesuvu. Musí být zaručen bezpečný přístup k těmto místům.
Stacionární lešení musí upravovat výlučně odborní pracovníci. Výškové pracovní plošiny a mobilní lešenářské věže musí provozovat výhradně vyškolení pracovníci.
- 14.5. **Elektrická zařízení a elektrické instalace**
Na staveništi/čerpací stanici používejte výlučně elektrická zařízení a elektrické instalace, které prošly kontrolou a které mají certifikační značku. Dodržujte příslušné předpisy, normy a technická opatření.

15. Práce v omezených prostorách

Při pracích v nádržích a průlezech existuje vždy nebezpečí pocházející z plynu, výparů, omezeného prostoru a únikových cest. Pro takové práce platí a musí být přísně dodržovány zvláštní bezpečnostní předpisy (práce v omezených prostorách). Před zahájením prací musí být vydáno povolení k práci.

16. Nebezpečné látky

- 16.1. Ropné výrobky jsou nejen hořlavé a výbušné, ale i zdraví škodlivé. Z tohoto důvodu sledujte rizika a bezpečnostní značení na čerpací stanici.
- 16.2. Dodavatelé se zaměstnanci, kteří manipulují s nebezpečnými materiály, musí před zahájením prací vypracovat příslušné provozní pokyny a příslušným způsobem instruovat tyto zaměstnance. Dodržujte všechny příslušné předpisy týkající se lékařských prohlídek zaměstnanců.
- 16.3. Na každém staveništi musí být vypracováno a uchováváno shrnutí používaných nebezpečných materiálů.

17. Jeřáby, rypadla a stavební stroje

- 17.1. Místa vybírejte tak, abyste zabezpečili, že nedojde ke vzniku žádných škod. Udržujte dostatečnou vzdálenost od otvorů a šachet.
- 17.2. Každý řidič jeřábu zodpovídá za zabezpečení stability jeřábu. Řidiči se musí před osazením jeřábu seznámit se zvláštnostmi staveniště.
- 17.3. Je zakázáno zdržovat se v oblasti otáčení jeřábu a v pracovní oblasti. V nejasných situacích zajistěte přítomnost osob, které budou dávat signály.
- 17.4. Před zahájením výkopových prací určete a označte každé potrubní a kabelové trasy.
- 17.5. Jeřáby, rypadla a stavební stroje musí provozovat výhradně zaškolení zaměstnanci. Provozní pracovníci musí mít u sebe příslušné certifikáty nebo si je opatřit na staveništi/čerpací stanici.
- 17.6. Jeřáby, rypadla a stavební stroje se musí používat pouze tehdy, pokud byly provedeny a ve stavebním deníku dokladovány kontroly požadované ze zákona.

18. Elektrické systémy

- 18.1. Práce na elektrických systémech musí realizovat výlučně odborné způsobilé osoby.
- 18.2. Při práci na elektrických systémech se nesmí používat žádné kovové žebříky.
- 18.3. Všechny elektrické práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami a specifikacemi.
- 18.4. Všechny kabelovody musí být po pokládce okamžitě zapečetěny v souladu se směrnicemi společnosti.
- 18.5. Elektrické systémy musí být zapečetěny a nainstalovány v souladu s vnitrostátními normami.

- 18.6. Při práci na elektrických zařízeních dodržujte následující bezpečnostní předpisy:
1. Odpojit
 2. Izolovat
 3. Zkontrolovat proud
 4. Uzemnit a ukotvit
 5. Zakrýt nebo zastínit sousedící úseky pod napětím

19. Výkopové práce

- 19.1. Dodavatel musí být informován zejména o jakýchkoliv existujících vodičích pod napětím, jakož i ropných nádržích a potrubích.
- 19.2. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel vědět, zda jsou v zemi dodávací potrubí, ropné nádrže a/nebo potrubí, které by mohly být poškozeny. Ty musí být zaznamenány v situačním plánu, potrubních schématech a plánech odvodnění. Zvláštní pozornost by se měla věnovat všem veřejným potrubím, která by mohla procházet objektem.
- 19.3. Pokud dojde při pracích k poškození dodávacího potrubí a/nebo nádrží na skladování paliva či potrubí, neprodleně proveďte přiměřená bezpečnostní opatření a informujte společnost a provozovatele čerpací stanice.
- 19.4. Před zapojováním nebo odstraňováním veřejných dodávacích potrubí získajte písemný souhlas společnosti. Dodavatel nesmí bez povolení podkopat při výkopových pracích základy.
- 19.5. Pokud bude takové podkopání potřeba, je nutno předem informovat společnost, aby se všechny zúčastněné strany mohly před zahájením prací dohodnout na vhodném přístupu.
- 19.6. Výkopy musí být zabezpečeny proti sesouváním pomocí obložení výkopů nebo vhodného úhlu sklonu. Kromě toho musí být ohraničeny prostřednictvím vhodných opatření.
- 19.7. Výkopové práce začněte až po vydání příslušného povolení.

20. Ochrana proti pádům

- 20.1. Při práci na střeších a žebřících existuje zvláštní riziko pádu.
- 20.2. Před zahájením prací připevněte nebo osadte stanovenou ochranu proti pádům. Důsledně dodržujte příslušné předpisy pro prevenci nehod. Proveďte vhodná ochranná opatření v případě, že výška potenciálního pádu přesahuje 1 m.
- 20.3. Práce z nástaveb vozidel (jako jsou dodávky) provádějte pouze v případě vhodného designu konstrukce vozidla (s protiskluzovým povrchem/ pracovní plochou) a pokud jsou dokola namontována ochranná zábradlí s minimální výškou 1 m nad pracovní plochou.
- 20.4. V plánu bezpečnosti staveniště uveďte ochranná opatření týkající se padajících předmětů.

21. Bourací práce

- 21.1. Bourací práce se nesmí provádět bez předchozího souhlasu společnosti.
- 21.2. Dodavatel musí před zahájením bouracích prací zkontrolovat prostor a určit celkový stav, zjistit přítomnost jakýchkoliv nebezpečných materiálů a dohodnout se v případě potřeby se společností na jakýchkoliv dalších krocích. Dodavatel musí také zajistit, aby došlo k odstranění veškerého paliva, jakož i k odstranění plynu a výparů ze všech instalací a k odpojení všech elektrických kabelů.
- 21.3. Kontaminovaná půda musí být zlikvidována výlučně pod dohledem odborníka podle určení v rámcových smlouvách.
- 21.4. Nebezpečná oblast musí být před zahájením bouracích prací ohraničena a označena výstražnými značkami, aby neoprávněné osoby nemohly získat přístup do takové oblasti.

22. Ochrana životního prostředí, údržba vodních zdrojů, hluk

- 22.1. Proveďte vhodná opatření na ochranu před kontaminací půdy a podzemní vody vodě škodlivými látkami.
- 22.2. Jakmile tyto produkty proniknou do životního prostředí, proveďte opatření na předejití kontaminace půdy a vody, včetně podzemní vody, v případě potřeby upozorněte místní hasičskou službu. V takovém případě neprodleně nainstalujte vhodné bariéry a/nebo použijte látky, které vážou ropu. Pokud dojde ke kontaminaci půdy nebo vody, ihned informujte společnost, která přijme další opatření. Kontaminovanou půdu likvidujte až poté, co společnost vydá oprávnění. Kontaminované ropu vázající látky likvidujte v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.
- 22.3. Pokud se během stavebních prací zjistí kontaminovaná půda, neprodleně zastavte práce a informujte společnost. Společnost rozhodne o dalších potřebných opatřeních.
- 22.4. Kontaminovaná půda se nesmí nikdy odstraňovat bez souhlasu společnosti.
- 22.5. Hluk, ke kterému dochází v důsledku stavebních prací, udržujte na minimální úrovni. Generátory, kompresory a jiné hlučné stavební stroje musí splňovat zákonné požadavky a musí být provozovány v souladu s pokyny výrobce.
- 22.6. V případě vzniku environmentální škody informujte zodpovědné orgány ve smyslu platných právních ustanovení.

23. Alkohol, drogy, výbušné materiály a kouření

- 23.1. Do prostor staveniště/čerpací stanice se nesmí přinášet výbušné materiály, zbraně, alkoholické nápoje a narkotika ani drogy. Osobám pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí být povolen vstup na staveniště.

- 23.2. V žádných prostorách staveniště/čerpací stanice není povoleno kouřit. Jsou možné výjimky (vhodně označené kuřácké prostory) za předpokladu, že je schválila společnost.

24. Zodpovědnost

- 24.1. Dodavatel odpovídá během trvání prací na čerpací stanici/staveništi za jednání a opomenutí svých zaměstnanců, zástupců jednajících dodavatelovým jménem a jakýchkoliv subdodavatelů.
- 24.2. Dodavatel zabezpečí, aby takové osoby dodržovaly příslušná zákonná ustanovení, nařízení a předpisy pro prevenci nehod a jakékoliv požadavky stanovené v tomto dokumentu.
Společnost si vyhrazuje právo přerušit práce na náklady dodavatele v případě jakéhokoliv porušení provozního řádu HSSE společnosti OMV nebo jiných bezpečnostních předpisů.
- 24.3. Provozovatel čerpací stanice je oprávněn zastavit práce v případě porušení jakýchkoli bezpečnostních předpisů. V takovém případě je provozovatel čerpací stanice povinen bezodkladně informovat společnost. V případě pochybností se provozovatel čerpací stanice poradí se společností.

25. Zdraví, pracovní podmínky a ochrana zaměstnanců

- 25.1. V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci je dodavatel povinen dodržovat příslušné zákony, předpisy pro prevenci nehod a případné jiné předpisy.
- 25.2. Dodavatel musí zajistit adekvátní zařízení zajišťující mytí a pitnou vodu a sanitární zařízení.
- 25.3. Zaměstnanci dodavatele musí být před zahájením prací dostatečně odpočatí. Vyčerpanost a únava často vedou k chybám a nehodám.

26. Přípravenost na nouzové situace

- 26.1. Dodavatel zabezpečí, aby se všichni jeho zaměstnanci seznámili s nouzovým plánem čerpací stanice/staveniště a byli schopni iniciovat v případě nouze nezbytná opatření.
- 26.2. Prostředek okamžité aktivace alarmu, jako je například telefon, musí být vždy k dispozici po celou dobu trvání prací. Udržujte únikové cesty průchozí.
- 26.3. Na staveništi musí být neustále snadno dostupný informační list s adresou a telefonním číslem nejbližší nemocnice, telefonními čísly pohotovostní služby (policie) a kontaktní osobou ve společnosti.

27. Nehody/hlášení o nehodách/média

- 27.1. Dodavatel musí neprodleně informovat společnost o jakýchkoliv incidentech, v jejichž důsledku dojde ke zraněním, vzniku škody majetku nebo na životním prostředí. Povinnost podat další hlášení ve smyslu zákonných požadavků tím není dotčena.
- 27.2. Zvláštní pozornost věnujte jakýmkoliv malým únikům ropných látek. Ty musí být také nahlášeny, aby se dala zjistit jakákoliv zranitelná místa a zavést jakákoliv příslušná protiopatření. Podporujte podávání takovýchto hlášení a nepoužívejte je v neprospěch žádné osoby.
- 27.3. Společnost je povinna prošetřit jakékoliv smrtelné nehody, nehody, které vedou k absenci v práci v trvání jeden a více dní, nebo nehody, které mají za následek vznik rozsáhlých škod na majetku či životním prostředí (závažné incidenty) ve smyslu principů stanovených společností OMV. V případě nehod, při kterých dochází ke vzniku menších škod, společnost určí typ a rozsah vyšetřování.
- 27.4. Za důsledky nehod, jejichž účastníky jsou zaměstnanci dodavatelů, odpovídají samotní dodavatelé. Odpovídají za podání první pomoci a zajištění přepravy zraněné osoby k lékaři nebo do nemocnice.
- 27.5. Prohlášení pro média může společnost poskytnout až po předchozí konzultaci se společností OMV.

28. Parkování v prostorách stavenišť/čerpací stanice

- 28.1. V prostorách stavenišť/čerpací stanice parkujte pouze se souhlasem jeho/jejího vedoucího.
- 28.2. Nejvyšší povolená rychlost vozidel v prostorách stavenišť/čerpací stanice je rychlost chůze.
- 28.3. Parkujte výlučně tak, aby přístupové komunikace, únikové cesty, požární hydranty, nouzové východy a elektrické systémy byly vždy volně dostupné.

29. Provizorní stavby, budovy a stavební přívěsné vozíky

- 29.1. Provizorní budovy se mohou postavit v prostorách čerpací stanice pouze s předchozím souhlasem společnosti a podle předem schválených specifikací.
- 29.2. Společnost stanovuje, že jakýkoliv nainstalovaný elektrický systém musí být vybaven odpojovačem umístěným mimo budovy na místě, které se dá snadno najít a je vhodně označeno.
- 29.3. Budovy a stavební přívěsné vozíky musí být vybaveny minimálně jedním schváleným a na provoz připraveným práškovým hasicím přístrojem.

30. Osobní ochranné prostředky

- 30.1. Dodavatel poskytne svým zaměstnancům vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a zajistí, aby i subdodavatelé stejným způsobem vybavili své zaměstnance. Zaměstnanci musí absolvovat školení o vhodném používání OOPP.
- 30.2. Na staveništi je nutné nosit bezpečnostní přilby, ochrannou obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí a vesty s vysokou viditelností, případně jiné prostředky. Výjimky pro určité oblasti/práce musí schválit stavbyvedoucí. To platí i pro návštěvníky.
- 30.3. Pro návštěvníky musí být k dispozici bezpečnostní přilby a ochranná obuv.
- 30.4. Při všech služebních jízdách je potřeba používat bezpečnostní pásy – (včetně jízd na pracoviště a z něj).
- 30.5. Na místech s nebezpečím výbuchu je třeba nosit antistatické oblečení a obuv.

31. Posuzování rizik

Dodavatel musí před zahájením prací vypracovat posouzení rizik a provést písemnou dohodu o jejich koordinaci.

32. Pořádek a čistota

- 32.1. Pořádek a čistota jsou během celého projektu prvořadé, a to jak v pracovní oblasti, tak i v jakýchkoliv provizorních budovách a v jejich okolí. Pracovní plocha musí být neustále udržována v čistotě, vstupy musí být průchodné a zbytkové materiály/odpady se musí likvidovat několikrát denně. Nestačí uklidit pouze na konci projektu. Způsob skladování odpadu/stavebního odpadu je třeba projednat se společností před zahájením prací.
- 32.2. Berouce v úvahu rizika vzniku požáru, sesuvu, znečištění a škod na životním prostředí atd., je třeba neprodleně věnovat pozornost úniku ropy nebo chemikálií za současného dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Úniky 20 a více litrů je potřeba nahlásit společnosti. Jakékoliv nahlášení orgánům musí být koordinováno se společností.
- 32.3. Ropné, mastné a palivem pokryté materiály, jako hadry a bavlněný odpad, mohou být samozápalné. Proto musí být skladovány ve schválených uzamykatelných kontejnerech.

33. Ochrana veřejného a sousedícího majetku

- 33.1. Dodavatel zabezpečí, aby práce nevystavovaly lidi ani vozidla riziku.
- 33.2. Udělá tak osazením bariér, výstražných značek nebo jinými vhodnými prostředky.

34. Komunikace

- 34.1. Dodavatel instruuje zaměstnance o obsahu tohoto dokumentu a poskytne školení týkající se jakýchkoliv nebezpečí spojených s jejich prací i o potřebných bezpečnostních předpisech. Takové školení bude probíhat v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se bezpečnosti při práci a nebezpečných materiálů.
- 34.2. Dodavatel musí uvést subdodavatele ve školení/pokynu.

35. Likvidace odpadu

Při likvidaci odpadu je třeba dodržovat příslušné zákony a předpisy. Odpad, který vyžaduje sledování nebo speciální monitorování, musí likvidovat výlučně zařízení pro nakládání s odpady. Ropou kontaminovaná půda se musí likvidovat až poté, co společnost udělí svůj souhlas.

Přílohy

- Life Saving Rules



LIFE-SAVING RULES




Povolení k práci

V případě potřeby si obstarejte platné povolení k práci.



Odpojení od zdroje napájení

Před zahájením práce ověřte, zda je zařízení izolováno a odpojeno od zdroje napájení




Vyřazení ochranných prvků

Před vyřazením nebo zablokováním ochranných prvků si obstarejte povolení.




Práce v horkém provozu

Zkontrolujte hořlavý materiál a zdroje vznícení



Stísněný prostor

Před vstupem do stísněného prostoru si obstarejte povolení



Práce ve výškách

Při provádění prací ve výškách (nad 1,8 m) se chraňte před pádem



Bezpečné mechanické zvedání

Naplánujte zvedací operace a zkontrolujte oblast



Nebezpečné oblasti

Vy i vaši spolupracovníci se vždy zdržujte mimo nebezpečné oblasti.



Řízení

Dodržujte pravidla bezpečné jízdy a silničního provozu.

Pokud to nejde bezpečně, vůbec se do toho nepouštíme.

